

Gaskeuring

Enkele opmerkingen



Belgisch Norm

NBN D 51-003 (2004)

Conformiteits- en dichtheidscontrole om de vijf jaar

Tot nu toe nog nooit gebeurd ?

Belangrijkste punten

- Alle apparatuur of onderdelen daarvan moeten het Belgisch BENOR of AGB/BGV kenmerk hebben :



BENOR/ATG-MERKTEKEN



Belangrijkste punten

- Er moet een goed (van buiten) bereikbare kraan zitten na de gasmeter

Leidingen

- Zo min mogelijk bochten
- In staal
- Koper
- Voldoende gebeugeld
- Zo min mogelijk lassen en fittingen
- Voorzien zijn van T stuk met stop, in nabijheid van de gasmeter om dichtheidsproef te kunnen uitvoeren

Stalen leidingen

- Alleen geschroefde leidingen waarbij de binnendraad cilindrisch is en de buitendraad conisch :



- Driedelige schroefkoppeling is verboden



Koperen leidingen

- Wand dikte 1 mm
- Zowel knel- als persfittingen :



Koperen leidingen

- Bij knelfittingen altijd verlengde type gebruiken, het verkorte type is voor water



*Knelfitting type
AARDGAS
Wartelmoer met
lange nuttige
steunlengte*



*Knelfitting type WATER
Wartelmoer met korte
nuttige steunlengte
VERBODEN VOOR
AARDGAS*

Koperen leidingen

- Alleen solderen met Zilver is toegestaan
- Solderen met TIN is verboden

